

CALEFFI Återströmningsskydd typ BA serie 574 och 575

Innehavare/Utfärdat för

Caleffi S.p.A.

S.R. 229, n. 25 – I-28010 FONTANETO D' AGOGNA (NO) Italien.

Produktbeskrivning

Caleffi tryckreglerade återströmningsskydd serie 574 och 575. Tryckreduceringszon typ BA enligt EN 12729. Kategori 4 enligt EN 1717.

Serie 574 är för gängad anslutning ½" (DN15), ¾" (DN20), 1" (DN25), 1¼" (DN32), 1½" (DN40) och 2" (DN50). Serie 575 för fläns anslutning DN50, DN65, DN80 och DN100.

Avsedd användning

Återströmningsskydd för installationer där man har höga krav på hygien och kan användas i en mängd olika installationer där man önskar ett säkert återströmningsskydd, t.ex. bryggerier, livsmedelsindustri, vattenverk etc. Arbetstryck max. PN 10 (1000 kPa). Max. temperatur 65°C.

Handelsnamn

CALEFFI serie 574, artikelnummer 574004, 574006, 574008, 574040, 574050, 574600, 574700, 574800, 574900

CALEFFI serie 575, artikelnummer 575005, 575006, 575008 och 575010.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4, 5 och 6§§


Typgodkännande SC0933-09 | 2026-10-16
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1372364

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillhörande handlingar

CALEFFI återströmningsskydd typ BA med reducerad tryckzon, ref.nr. 38592.07.
CALEFFI återströmningsskydd typ BA med reducerad tryckzon, ref.nr. 58951.21

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1372364 daterad 2026-09-29, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Caleffi S.p.A. S.R. 229, n. 25 – I-28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare	Caleffi S.p.A
Produktens typbeteckning	handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0933-09
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport AP-08-002, AC05-535, AP-08-027, AP-05-030, AC-06-505, AC-05-628, AP-14-202-A-CONT, AP-15-204-A-CONT, AP -15-103-A-CONT, AP-191-118-A-CONT, AP-192-205-A-CONT, AP-201-110-A-CONT, AP-202-208-A-CONT, AP-211-119-A-CONT, AP-222-218-A-ADM, AP-251-124-C-CTRL och AP-252-224-C-CTRL från CSTB

Rapport nr. 975239 från DTI

Certifikat NW-6305BR0345 från DVGW

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR100, daterad 2023-12-29.

Ljudprovningar är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper;

Grupp 1 max. 20 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max. 30 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Model BA, serie 574, storlek t.o.m. DN32 uppfyller kravet för ljudgrupp 1.

För storlekar större än DN 32 är inte ljudprovningar tillämpliga.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-06-27.

Typgodkännande SC0933-09 | 2026-10-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2031-10-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric