

PRESTANDEDEKLARATION

Datum för utfärdande: 22/08/2022

Ersätter: 0749-CPR-06/0206-2021/1 av: 21/05/2021

No. 0749-CPR-06/0206-2022/1

1	Produkttypens unika identifierings kod (*): PROMATECT®-H (*):som anges på baksidan av varje skiva		
2	Avsedda användningsområden som anges i ETA 06/0206: 2.1 - PROMATECT®-H är en brandskyddsprodukt som är ämnad att skydda olika material mot brand eller som specificeras nedan: Typ 1: Horisontellt membran skydd, inkl. undertak enl. EN 13964, Typ 2: Vertikalt membran skydd, Typ 3: Bärande betongkonstruktioner, Typ 4: Bärande stålkonstruktioner, Typ 5: Bärande sammansatta element av platt betong och profilerade skivor, Typ 6: Bärande betong fyllda ihåliga stålpelare, Typ 7: Bärande träkonstruktioner, Typ 8: icke bärande brandavskiljande konstruktioner, Typ 9: Inspektionsluckor till byggnader, Typ 10: Brandskyddande användningar som inte täcks av typ 1 - 9. 2.2 - Den brandskyddande PROMATECT®-H är avsedda för invändig användning (EAD 350142-00-1106 typ Z ₂), invändig användning, högre luftfuktighet (EAD 350142-00-1106 typ Z ₁), extern semi-exponerade användning (EAD 350142-00-1106 typ Y).		
3	Namn och adress till tillverkaren: Etex Building Performance N.V., Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgium. Fabrik: 02 och 03 www.promat.com		
4	Tillverkarens representant: inte tillämplig.		
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP): se tabell i avsnitt 7.		
6a	Byggprodukten omfattas inte av en harmoniserad standard (hEN).		
6b	Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken ett europeiskt tekniskt bedömning har utfärdats. För den brandskyddande produkten PROMATECT, har UBAtc i Belgium utfärdat ETB nr. ETA 06/0206 Detta ETB utfärdas enligt EAD 350142-00-1106. Anmält produkt certifieringsorgan: No 0749 Intyg om kontinuitet för Performance: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0206-02 (fabrik 02) och 0749-CPR-BC1-240-66-06/0206-03 (fabrik 03)		
7	Angivna prestanda		
	Viktiga egenskaper	AVCP system	Prestanda Harmoniserade tekniska specifikationer
	Br1: Mekanisk beständighet och stabilitet: inte tillämplig.		
	BR2: Säkerhet i händelse av brand:		
	Reaktion vid brandpåverkan:	1	A1.
	Motstånd mot brand:	1	Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen Utförandet av produkten i var och en av de testade enheterna levereras av tillverkaren i enlighet med den avsedda användningen sub 2.1 i denna DoP. De klasser av prestanda fastställs och förklaras i en klassificering dokument i enlighet med den tillämpliga delen av EN 13501.
	BR3: Hygien, hälsa och miljö:		

EAD 350142-00-1106

Vatten ogenomtränglighet:	1	Godkänd.	EAD 350142-00-1106
Utsläpp av farliga ämnen:	-	Deklaration.	
Frisättning av formaldehyd:	-	Innehåller inte komponenter av formaldehyd.	
BR4: Säkerhet och tillgänglighet vid användning:			
Böjhållfasthet:	1	Böjhållfasthet ≥ 4,5 MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimensionsstabilitet:	1	Dimensional stabil.	
Slagtålighet och excentrisk last:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
BR5: Skydd mot buller:			
Ljudabsorptions prestanda:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	EAD 350142-00-1106
BR6: Energi och värmeisolering:			
Termisk konduktivitet:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	EAD 350142-00-1106
Ånggenomsläpplighet (transmissionskoefficienten):	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
Hållbarhet:			
Resistens mot skador från vatten:	1	Godkänd	EAD 350142-00-1106
Resistens mot väta / torka:	1	Godkänd	
Resistens mot frost / tö: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Godkänd	
Resistens mot värme / regn:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).NPD	
Grundläggande hållbarhets bedömning:		Produkt föreställningar bekräftar ett arbetsliv på minst 25 år för den avsedda användningen Z ₂ (internt bruk), Z ₁ (internt bruk hög luftfuktighet), Y (utvändig och delvis exponerad).	
BR7: hållbar användning av naturresurser			
		NPA (ingen prestanda fastställd)	
8	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation		
		Inte tillämplig (art. 36, 38 i CPR)	
(1) 95% säkerhet.			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Läsaren av detta dokument uppmanas att kontrollera på hemsidan "www.promat-ce.eu" den senaste versionen av denna DoP.

Den säkerhetsinformation för PROMATECT®-H finns tillgänglig på begäran.

Undertecknat för tillverkaren och på uppdrag av:

Namn: Julien Soulhat
Tjänst: Manager Global Approvals, Etex Building Performance.

Tisselt, 22/08/2022.

Underskrift

