

Vattenmätarbrunn

2025-10-03

Material: Polyeten (PE)

Mått: Ø 500mm



Beskrivning:

Brunnskropp och medierör är tillverkat av PE. Brunnskroppen är ett dubbelväggigt rör som även är isolerande. Locket är också isolerande och kan även vara försett med extra isolering. Rör genomföringen i brunnskroppen är tätsvetsad.

Sommarvattenbrunnen kan levereras med dränerande servisventil.

BB1241-500-1,5 alt. 2-Q34-BV-25

Artikelnr	Benämning	Mått
450-0112	Vattenmätarbrunn PE inkl. plastlock	500x2000 mm
450-0113	Vattenmätarbrunn PE inkl. plastlock	500x1500 mm

Användningsområde:

Används där annan plats för mätaren i uppvärmt utrymme inte finns.

Montage, drift och placering av brunnen:

- Placera gärna brunnen på en upphöjd plats och låt brunnskroppen sticka upp ca 5 cm om möjligt.
- Ställ brunnen på en väl packad botten där den står rakt.
- Efter inkoppling och täthetsprovning kan återfyllningen ske.
- Brunnen ska återfyllas med icke tjäl drivande material t.ex. 0-18 Bergkross.
- Återfyll spiralformigt och försiktigt runt brunnen.
- Vid mätaravläsning och -byte t.ex. Då lyfter man mätare och slangar mot brunnskanten.
- Efter arbetet skjuter man försiktigt ner mätare och slangar.
- Sommarvattenbrunnar förses med en dränerande servisventil på nedsidan.
- Finns i vattenmätarbrunnens sortiment.
- På utgående ledning kan påstick till säsongsanvända anläggningar göras. Även dessa förses med dränerande servisventil.
- Brunnen förses med en lägesoberoende vattenmätare, t.ex. en ringkolvmätare.



Insidan på brunnen, där mätaren syns!